

# Испытательная лаборатория ООО "Испытательный Центр"

Адрес: 193091, Санкт-Петербург г, Октябрьская набережная, дом 6 лит.Н,  
корпус пом.2-н

## Протокол испытаний средств защиты № 19830

от 27 Июня 2013 г.

Испытывались: Лестницы, стремянки ССС-П

В количестве: 1 шт.

Принадлежащие: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУЧ"

Напряжением 1 кВ на 1 см длины в течении 1 мин.

Усилием на изгиб в течении 2 мин. : тетива 100 кгс , ступенька 120 кгс.

Специальные требования: - нет.

Дата следующего испытания: 27 Декабря 2013 г.

Лицензия на право проведения работ по эксплуатационным испытаниям  
средств защиты НЕ ТРЕБУЕТСЯ.



Испытания проводил:  /Муратий С.В./

Начальник лаборатории:  /Рыбаков А.Ю./

Регистрационный номер 14-73/ЭЛ-12 Северо-Западное управление Ростехнадзора